

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



ENEPROJEKT
BIURO PROJEKTOWE
Adam Dziamski, 61-374 Poznań, os. Armii Krajowej 19/6








NAZWA INWESTYCJI:
PROJEKT WYKONANIA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CIEPLEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z CYRKULACJĄ ORAZ MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. ŚNIADECKICH 63 W BYDGOSZCZY DZIAŁKA NR 1/1 OBRĘB 110

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
UL. ŚNIADECKICH 63, 85-011 BYDGOSZCZ

INWESTOR:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuitka 1, 85-102 Bydgoszcz, reprezentowane przez: Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PROJEKTOWAŁ:	BRANŻA:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Mikołaj Rosiejak	sanitarna	WKP/0162/PWOS/03	
mgr inż. Marta Marmzer	sanitarna		
mgr inż. Barbara Łoza	sanitarna		
mgr inż. Julia Anna Wiśniewska	sanitarna	WKP/0386/PWOS/03	

PROJEKT BUDOWLANY DATA: XI 2014
TYTUŁ RYSUNKU: **ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA** SKALA: 1:50 NR RYS.: 8

- LEGENDA:**
-  projektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania - tworzywowe
 -  istniejące przewody instalacji centralnego ogrzewania
- Zawory podpiłonowe:
-  RRC 1 - regulator różnicy ciśnień, stała nastawa ciśnienia dyspozycyjnego 10 kPa
 -  RRC 2 - regulator różnicy ciśnień, zmienna nastawa ciśnienia dyspozycyjnego - zakres nastaw 5-25kPa
 -  ZN - zawór odcinający z nastawą wstępną
 -  pion centralnego ogrzewania - część mieszkalna
 -  pion centralnego ogrzewania - część usługowa

UWAGA:
ODPOWIEDZIENIA PIONÓW WYKONAĆ WG SCHEMATU

