



**ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.**  
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

NIP: 554-03-16-382

<http://adm.com.pl> <http://admwm.pl> [info@adm.com.pl](mailto:info@adm.com.pl)

Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375** w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **53 666 000 zł**

Znak sprawy : ZZP-2400-132/15

I.dz. ZZP/ <sup>4911</sup> /RD/2015

Bydgoszcz, dnia 11.08.2015r.

## **Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego**

### **Sprawa nr 132/P/2015**

### **Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach w obrębie działania ROM-3 , zarządzanych przez „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. informuję, że w dniu 07.08.2015r. wpłynęło do Zamawiającego pismo zawierające pytania do niniejszego postępowania , które Zamawiający udzielił odpowiedzi .

Treść pytań i odpowiedzi zamieszczono poniżej .

Pytanie 1:

Odnosnie zadania nr 1 – jakiego typu należy zastosować wyłącznik główny?

Odpowiedz : - np. wyłącznik 3faz. montowany na szynie

Pytanie 2:

Odnosnie zadania nr 1 – co ma oznaczać zapis „połączenia szynowe Cu” i gdzie należy je zastosować?

Czy należy zabezpieczenie R303 63A połączyć szynowo?

Odpowiedz:- np. wyłącznik i zabezpieczenia dla trzech WLZ połączyć mostem szynowym Cu

Pytanie 3:

Odnosnie zadania nr 1 – dlaczego w pozycji 3 i 4 ilość WLZ-ów się nie zgadza?

Odpowiedz:- podana długość przewodu dotyczy łącznej długości trzech WLZ.

Pytanie 4:

Odnosnie zadania nr 1 – dlaczego w pozycji nr 5 zakresu jest zapis o montażu tablic mieszkaniowych S12 a w zakresach dla poszczególnych mieszkań są tablice S18? Co należy skalkulować, S12 czy S18?

Odpowiedz:- zastosować obudowy tablic S18

Pytanie 5

Odnosnie zadania nr 1 – czy tablica administracyjna ma być zamontowana w obudowie izolowanej również o IP 65 i IK 10?

Odpowiedz:- zgodnie z zamówieniem

Pytanie 6

Odnosnie zadania nr 1 – co ma zawierać dokumentacja powykonawcza?

Odpowiedz:- zgodnie z obowiązującymi przepisami: między innymi; schemat jednokreskowy wykonanych instalacji oddzielnie dla każdego mieszkania i części wspólnej wraz z protokołami pomiarów i podaniem lokalizacji poszczególnych wypustów instalacji elektrycznej.

Pytanie 7

Po co Zamawiający żąda montażu dwóch wyłączników różnicowoprądowych? Obydwa mają być do gniazd? Jak je rozdzielić?

Odpowiedz:- jeden wyłącznik zabezpiecza instalacje oświetlenia a drugi instalację gniazd wtyczkowych (układ sieci zasilającej TT)

---

### **Rejony Obsługi Mieszkańców**

ROM-1 ul. Techników 5  
ROM-3 ul. Gdańska 9  
RWM-1 ul. Toruńska 36

tel. 52-34-88-861  
tel. 52-34-88-920  
tel. 52-34-88-728

ROM-2 ul. Broniewskiego 10 tel. 52-34-88-788  
ROM-4 ul. Fordońska 38 tel. 52-34-88-760  
RWM-2 ul. Modrzewiowa 23 tel. 52-34-88-744

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania instalacji na tynku (w listwach) czy tylko i wyłącznie pod tynkiem?

Odpowiedz: - wyłącznie pod tynkiem

Pytanie 9

Odnosnie zadania nr 3 – jakiego producenta domofonu Zamawiający wymaga? Czy Wykonawca sam może określić producenta?

Odpowiedz: - domofon cyfrowy posiadający dopuszczenie do stosowania w UE (obudowa wandaloodporna)

Pytanie 10

Odnosnie zadania nr 3 /Dworcowa 54 – OF1/ - w pozycji 1 Zamawiający pisze, iż trzeba zamontować 8 plafonier i pisze też o minimalnym natężeniu. Wykonawca ma wycenić 8 sztuk plafonów czy tyle sztuk, aby uzyskać 150 luxów?!


Odpowiedz:- wykonawca powinien spełnić wymogi obowiązujących przepisów. Zamawiający zaleca wykonawcy przeprowadzić wizję na wymienionych obiektach przy udziale inspektora nadzoru „ADM”.

Pytanie 11

Czy Zamawiający może podać dokładny termin składania ofert i otwarcia? W punkcie 12 SIWZ jest błąd

Odpowiedz : Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 24.08.2015r godz. 10:00  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2015r. o godz. 10:10

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ – poprzez wskazanie terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu w dniu 07.08.2015r

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Tomasz Skierecki