



ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

NIP: 554-03-16-382

<http://adm.com.pl> <http://admwm.pl> info@adm.com.pl

Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375** w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **53 666 000,00 zł**

Bydgoszcz, dnia 28.08.2015r.

I. dz. ZZP/ *3165* /MW/2015
Znak sprawy: ZP-2400-141/2015

ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE

Nr sprawy: 141/P/2015: Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z węzłem cieplnym w lokalach użytkowych w budynku przy ul. Dworcowej 89, Nakielskiej 22 i Obrońców Bydgoszczy 16 w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o., jako pełnomocnik Zamawiającego informuję, że w dniu 26.08.2015r. i w dniu 27.08.2015r. wpłynęły do Zamawiającego pytania – Załącznik nr 1

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zastosować standardową konstrukcję węzła Dsa Wall 1-funkcyjnego lub 2-funcyjnego wg oferty Danfoss + moduły przyłączeniowe i wyposażenie dodatkowe poza węzłem wiszącym.
2. Zastosować standardową elektrykę węzła Wall.
3. Węzeł ul. Dworcowa 89. Przyjąć rozwiązanie węzeł 2F i odejść na rozdzielaczach na zasilanie aparatów grzewczo - wentylacyjnych

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Tomasz Skierewski

Rejony Obsługi Mieszkańców

ROM-1	ul. Techników 5	tel. 52-34-88-870
ROM-2	ul. Broniewskiego 10	tel. 52-34-88-788
ROM-3	ul. Gdańska 9	tel. 52-34-88-920
ROM-4	ul. Fordońska 38	tel. 52-34-88-760

Rejony Wspólnot Mieszkaniowych

RWM-1	ul. Toruńska 36	tel. 52-34-88-728
RWM-2	ul. Modrzewiowa 23	tel. 52-34-88-744

*Administracja Domów Miejskich
„ADM” Sp. z o.o.
ul. Gdańska 9
85-005 Bydgoszcz*

Dotyczy: Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z węzłem cieplnym w lokalach użytkowych w budynku przy ul. Dworcowej 89, Nakielska 22 i Obrońców Bydgoszczy 16 w Bydgoszczy” – postępowanie nr 141/P/2015

Analizując przekazaną dokumentację do przetargu niestety musimy stwierdzić, że są istotnie rozbieżności pomiędzy opisem do węzłów, schematami i elektryką. Firma Danfoss nie posiada w ofercie węzłów, które są w opisie do nich.

Małe węzły wiszące w technologii DSA Wall ze względu na gabaryty węzłów i ich konstrukcję muszą trzymać się określonego schematu, specyfikacji materiałowej i elektryki do węzła.

W związku z powyższym proszę o informację czy w ofercie możemy zastosować standardową konstrukcję węzła Dsa Wall 1-funkcyjnego lub 2-funkcyjnego wg standardowej oferty Danfoss + indywidualna wycena modułów przyłączeniowych i tego co poza węzłami wiszącymi. Kolejny problem to czy może być standardowa elektryka węzła Wall (podstawowa). Projektant pisze o szafie elektr. 500x600 IP55. To prawie wielkości węzełka.

Największy problem widzimy z węzłem na ul. Dworcowej 89. Wg schematu w projekcie są tam 2 kpl. węzłów 3-funkcyjnych CO+CT+CWU. Danfoss nie produkuje takich węzłów wiszących. Gdybyśmy mieli pełną specyfikację węzła w projekcie to można to indywidualnie wycenić tzw. węzeł szwedzki. Ale to będzie bardzo duża konstrukcja jako węzeł 3 funkcyjny, a z tego co widzimy nie zmieści się coś takiego. W związku z tym proponujemy zamontować dwa węzły: 2F+1F lub dać węzeł 2F i odejść na rozdzielaczach na zasilanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych.

Bydgoszcz, dn. 27.08.2015r.

ADM Bydgoszcz
Dział Zamówień Publicznych
ul. Gdańska 9
85-006 Bydgoszcz

Dotyczy: postępowania 141/P/2015 – Budowa instalacji c.o. i c.w.u. wraz z węzłem cieplnym w lokalach użytkowych w budynku przy ul. Dworcowej 89, Nakielskiej 22 i Obrońców Bydgoszczy 16 w Bydgoszczy

Czy w ofercie można przyjąć standardową konstrukcję węzła Dsa Wall 1-funkcyjnego lub 2-funkcyjnego wg standardowej oferty Danfoss.

Producent przeanalizował dokumentację i stwierdził że są rozbieżności pomiędzy opisem do węzłów, schematami i elektryką i nie posiadają w ofercie węzłów, które są w opisie.