

218,2 ksu0
1.09. 2015
Q



„ADM” Dział Remontów

Wpł. dn. 01 WRZ. 2015

4735

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 25 00, faks 58 326 35 04

Zakład w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, fax. 52 328 51 02

Administracja Domów Miejskich
"ADM" Spółka z o.o.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz

Wasz znak:

Bydgoszcz, 25.08.2015

Nasz znak: nr sprawy: **B-ZDK/68944/6**

Dot.: zmiany warunków przyłączenia do sieci gazowej nr W/B-TBT/1336/2014 z dnia 27.11.2014
ul. Bydgoska 23/1;2 i lokal użytkowy dz. 182, 85-790 Bydgoszcz.

Na wniosek Podmiotu zmieniamy punkt 3; 4; 5; 9; 10 w/w warunków przyłączenia do sieci gazowej w następujący sposób:

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: **przygotowanie posiłków, przygotowanie ciepłej wody, ogrzewanie pomieszczeń.**
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:
 - **kocioł gazowy dwufunkcyjny** o mocy **24 [kW]**, sztuk: **3**, suma mocy: **72 [kW]**
 - **kuchnia gazowa 4-palnikowa** o mocy **6 [kW]**, sztuk: **2**, suma mocy: **12 [kW]**
 - **kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem** o mocy **8,5 [kW]**, sztuk: **1**, suma mocy: **8,5 [kW]**
 - łączna moc wszystkich urządzeń: **92,5 [kW]**
5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - moc umowna: **4,0 [m3/h]**, roczny odbiór paliwa gazowego: **1600,0 [m3/rok]**, sztuk: **3**
9. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:
 - ciśnienie: **średnie**, moc przyłączeniowa: **8,0 [m3/h]**, materiał: **PE d_n 32 [mm]**, długość: **4,0 [m]**, sztuk: **1**
10. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
 - 10.1. Charakterystyka układu pomiarowego:
 - typ gazomierza: **G-4**, rozstaw króćców: **130 [mm]**, sztuk: **3**, lokalizacja: **w szafce na klatce schodowej**, dostarcza: **PSG sp. z o.o.**
 - 10.2. Wymagania dotyczące redukcji:
 - **reduktor** o przepustowości do **10 [m3/h]**, sztuk: **1**

Pozostałe zapisy warunków pozostają bez zmian

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

KIEROWNIK
Dział Obsługi Klienta

..... Piótr Czerniejewski

Wszelkie uwagi dotyczące warunków należy kierować do:
Rejon Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Warunki sporządził: Andrzej Makowski, telefon: 52 3285427
adres e-mail: a.makowski@gdansk.psgaz.pl