



ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

NIP: 554-03-16-382

<http://adm.com.pl> <http://admwm.pl> info@adm.com.pl

Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375** w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **59 478 000 zł**
Znak sprawy : ZPP-2400-7/16

Bydgoszcz, dnia 20.01.2016r.

I.dz. ZPP/ *86* /MW/2016

ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy postępowania nr 7/P/2015:

Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ulic Paderewskiego, 20 Stycznia 1920 r. i Zamoyskiego 2 w Bydgoszczy wraz z budową oświetlenia, zjazdów, ogrodzenia, bram wjazdowych, furtek oraz odprowadzeniem wód opadowych

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) z upoważnienia Zamawiającego udzielam odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 19.01.2016r.

Pytanie:

„Działając w trybie przepisu art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 roku, Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.

1) Prosimy o podanie sposobu otwierania projektowanych bram przesuwnych i bramy rozwieranej (automatyczne czy ręczne)

2) W przedmiarze (Dział 4 pozycja 380) podano: „ogrodzenia z siatki na słupkach z kształtowników stalowych: wys. 4m”. Prosimy o wskazanie miejsca montażu w/w siatki.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia iż:

- Ogrodzenie wykonać z segmentów stalowych, zawieszonych na słupkach stalowych osadzonych w betonowych stopach.
- Ogrodzenie wyposażone będzie w trzy bramy wjazdowe oraz furtkę.

Projekt obejmuje poniższe nakłady:

- Dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej, rozwieranej wg projektu rys. Og 2 - 1 kpl,
- Dostawa i montaż bramy przesuwnej wg projektu rys. Og 3 - kpl 2,
- Dostawa i montaż furtki zamykanej na klucz wg projektu rys. Og 4 - kpl 1,
- Dostawa i montaż przeseł ogrodzenia stalowego wg projektu rys. Og 1 - metr 116.
- W przedmiarze na stronie 2 została ujęta pozycja (4 380 KNR 225-03-07-01-01) - Ogrodzenia z siatki na słupkach z kształtowników stalowych: wys. 4 m 592,000 m² – pozycja ta została wykreślona z przedmiaru.
- Ponadto w projekcie oświetlenia przewidziano i obliczono doprowadzenie zasilania kablowego do wszystkich bram (przesuwnych i rozwieranych) dla zamontowania elementów wykonawczych automatycznego otwierania i sterowania. Tak więc w projekcie przyjęto automatyczny sposób otwierania bram przesuwnych i rozwieranej.

Rejony Obsługi Mieszkańców

ROM-1	ul. Techników 5	tel. 52-34-88-861	ROM-2	ul. Broniewskiego 10	tel. 52-34-88-788
ROM-3	ul. Gdańska 9	tel. 52-34-88-920	ROM-4	ul. Fordońska 38	tel. 52-34-88-760
RWM-1	ul. Toruńska 36	tel. 52-34-88-728	RWM-2	ul. Modrzewiowa 23	tel. 52-34-88-744