



ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

NIP: 554-03-16-382

<http://adm.com.pl> <http://admwm.pl> info@adm.com.pl

Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375** w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **59 478 000 zł**

I.dz. ZZP/...../19...../TS/2016

Bydgoszcz, dnia 22.01.2016 r.

znak sprawy: ZZP-2400-7/16

ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy postępowania nr 7/P/2016

„Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ulic Paderewskiego, 20 Stycznia 1920 r. i Zamoyskiego w Bydgoszczy wraz z budową oświetlenia, zjazdów, ogrodzenia, bram wjazdowych, furtek oraz odprowadzeniem wód opadowych”

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164) z upoważnienia Zamawiającego udzielam odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 21.01.2016 r.

Pytanie :

prosimy o podanie wymagań dla kruszywa na warstwę podbudowy z mieszanki mineralnej niezwiązanej 0/31,5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych podaje, iż ma to być kruszywo naturalne, natomiast na przekroju normalnym w opisie figuruje kruszywo łamane. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa betonowego z recyklingu?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga wykonania podbudowy spełniającej po wykonaniu warunki, jakie określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, tym bardziej, że odpowiednia podbudowa jest wymagana między innymi z punktu widzenia przyjętego sposobu odwodnienia. Sprawą wykonawcy jest wybór źródeł dostawy odpowiedniego materiału spełniającego wymagane projektem warunki. Podbudowy są zawsze mieszanką określonych materiałów mineralnych, w praktyce te same warunki spełniają różne zestawy. Sprawą wykonawcy jest - o ile zamierza zastosować własną recepturę - wykazać, że spełnia to zadane warunki.

Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że w zbiorze kruszywa naturalnego zawiera się kruszywo łamane, w tym również kruszywo z recyklingu, pod warunkiem, że z tego recyklingu jest takie same.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Tomasz Skierecki

Rejony Obsługi Mieszkańców

ROM-1	ul. Techników 5	tel. 52-34-88-870
ROM-2	ul. Broniewskiego 10	tel. 52-34-88-788
ROM-3	ul. Gdańska 9	tel. 52-34-88-920
ROM-4	ul. Fordońska 38	tel. 52-34-88-760

Rejony Wspólnot Mieszkaniowych

RWM-1	ul. Toruńska 36	tel. 52-34-88-728
RWM-2	ul. Modrzewiowa 23	tel. 52-34-88-744