

KOP IIA



Zakład Kominiarski  
STAŚKOWIAK

ul. Niedźwiedzia 5, 85-103 Bydgoszcz  
Regon 092587551, Nip 953-176-58-52  
TEL. 601711885 FAX 052-3455544

Bydgoszcz, dnia 10.02.2016r.

zatykiem Nr 13  
do s1412  
rod. Nr 7

### OPINIA NR 12/2015

#### z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w ..... Bydgoszczy ..... przy ul.....Przemysłowej ..... nr .....24 .....  
dotycząca lokalu nr 2 administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy.....  
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Piotr Staśkowiak upr. 3861 .... w celu:

Wskazania miejsca podłączenia.

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Piec ogrzewczy typu piecokuchnia w pomieszczeniu kuchnia należy podłączyć do przewodu kominowego nr 2 (patrz szkic na odwrocie opinii).
2. Wentylację grawitacyjną dla pomieszczenia kuchennego należy wykonać przewodem metalowym Ø150mm przez ścianę na zewnątrz budynku ocieplić i wyprowadzić ponad dach.
3. Celem zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki okienne w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń grzewczo-wentylacyjnych.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym, najbliższym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (spaliny, obec zapachy itp.) z przestrzemi nad dachem.

Inne uwagi: .....

**Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominiarski nie odpowiada!**

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poz. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.


Opinie sporządzono w...2...egz. z przeznaczeniem 1 egz.: ADM, .....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis

Opiniodawca

.....  
podpis



Podłączyć piecokuchnie na poziomie parteru

Dobudować wentylację grawitacyjną dla pom. kuchennego



Ul. Przemysłowa 24 / 2 w Bydgoszczy