

Bydgoszcz, dnia 05.04.2011r.

I.dz. ZSZP/407/2011

Dotyczy postępowania p.n.: Rozbiórka budynków w nieruchomościach zarządzanych przez „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy przy ul. : Dworcowej 7, Planu 6-letniego 7, Toruńskiej 308

sprawa nr 15/P/2011

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. informuję, że w dniu 28.03.2011r. wpłynęło do Zamawiającego pismo zawierające następujące zapytania dotyczące rozbiórki budynku użytkowego przy ul. Dworcowej 7:

„1. Czy inwestor przewiduje możliwość zasypania wykopu gruzem pochodzącym z rozbiórki?

2. W jaki sposób zabezpieczyć osuwisko od strony budynku transformatorowi <DZ Nr 189/2>, które wynikać będzie z różnicy wysokości obu podwórz?

3. Czy inwestor posiada zgodę ZDM o GDDKIA na wjazd na ulicę Dworcową pojazdów powyżej 3,5 t. Jeśli nie to po czyjej stronie będą formalności i koszty związane z załatwieniem odpowiednich formalności. Czy w związku z koniecznością uzyskania zezwoleń (ok. 14 dni) na wjazd dla pojazdów pow. 3,5 t inwestor przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania robót o czas uzyskania odpowiednich zezwoleń.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) uprzejmie informuje:

Ad. 1.

Inwestor nie wyraża zgody na zasypanie wykopu gruzem. Inwestor przewidział zasypanie wykopu po rozbiórce przy zastosowaniu gruntu przywiezionego z zewnątrz oraz gruntu pochodzącego z niwelacji terenu objętego rozbiórką. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie zgodnie z aneksem do projektu rozbiórki.

Ad. 2.

Inwestor przewidział zabezpieczenie osuwiska za pomocą muru oporowego przebiegającego na całej długości rozbieranego budynku o stałej wysokości 1,80 m. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie zgodnie z aneksem do projektu rozbiórki.

Ad. 3.

Inwestor nie wymaga stosowania pojazdów powyżej 3,5 t ; jeśli wykonawca chce stosować pojazdy powyżej 3,5 t to uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń oraz poniesienie kosztów z tym związanych leży po stronie wykonawcy.

