



Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375** w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **59.478.000,00zł**

Bydgoszcz, dnia 29.04.2016r.

I. dz. ZZP/ **1310** /AK/2016
Znak sprawy: ZZP-2400-46/2016

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA

Nr sprawy: 46/P/2016: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, odtworzenie balkonów oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych od strony podwórza przy ul. Gdańskiej 79 w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. informuję, że w dniu 21.04.2016 r. wpłynęło pismo do Zamawiającego z pytaniami, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIE NR 1 : Proszę o podanie danych dotyczących wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia metodą iniekcji, tzn. podanie oznaczeń bądź długości ścian w których należy wykonać otwory iniekcyjne oraz podanie grubości ścian.

ODPOWIEDŹ: Do wyceny przyjąć poz nr 80 przedmiaru tj, wykonanie iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej w murach o grubości do 1 m i w ilości podanej w tym pkt .

PYTANIE NR 2 : Proszę o wyjaśnienie jaki współczynnik przenikania ciepła U należy przyjąć dla wymienianej stolarki okiennej, wg opisu technicznego $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, natomiast według specyfikacji technicznej $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

ODPOWIEDŹ: Współczynnik przenikania ciepła dla szyby $U=1,1$ i dla okna $U_k < 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.

PYTANIE NR 3 : Proszę o odpowiedź - płyty styropianowe o jakim współczynniku przewodności cieplnej I należy zastosować? Wg opisu technicznego $I=0,04 \text{ W/mK}$, natomiast według specyfikacji technicznej $I=0,031 \text{ W/mK}$?

ODPOWIEDŹ: Płyty styropianowe o współczynniku przewodności cieplnej $I=0,031 \text{ W/m}$

PYTANIE NR 4 : Proszę o określenie czy termomodernizacja budynku jednorodzinny, której projekt został dołączony do przetargu (Gdańska 79 – termomodernizacja cz. II) jest częścią niniejszego postępowania?

ODPOWIEDŹ: Budynek jednorodzinny (oficyna) nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

PYTANIE NR 5 : Proszę o wskazanie wg których rysunków należy wycenić poz. 75 przedmiaru, tj. wykonanie palisady ze słupków betonowych, naszym zdaniem brak w projekcie – prosimy o uzupełnienie

ODPOWIEDŹ: Wykonanie palisady do podestów wejściowych przyjąć do kalkulacji wg poz 75 obmiaru robót. W trakcie realizacji możliwe będzie wykonanie alternatywnego rozwiązania w cenie nie wyższej niż wycena inwestorska.

PYTANIE NR 6 : Proszę o wyjaśnienie, czy drzwi wejściowe znajdujące się ścianach D-E i P-O podlegają wymianie, jeśli tak prosimy o podanie parametrów.

ODPOWIEDŹ: Drzwi wejściowe nie podlegają wymianie.

PYTANIE NR 7 : Proszę o wskazanie wg których rysunków należy wycenić drenaż wokół budynku, naszym zdaniem brak w projekcie – prosimy o uzupełnienie

ODPOWIEDŹ: Drenaż do kalkulacji należy przyjąć wg poz 62-65 załączonego obmiaru robót objętych postępowaniem

Rejony Obsługi Mieszkańców

ROM-1	ul. Techników 5	tel. 52-34-88-861	ROM-2	ul. Broniewskiego 10	tel. 52-34-88-788
ROM-3	ul. Gdańska 9	tel. 52-34-88-920	ROM-4	ul. Fordońska 38	tel. 52-34-88-760
RWM-1	ul. Toruńska 36	tel. 52-34-88-728	RWM-2	ul. Modrzewiowa 23	tel. 52-34-88-744

PYTANIE NR 8 : Proszę o zamieszczenie rysunków detali, wg których należy wycenić poz. 119 przedmiaru, tj. wykonanie i montaż ozdobnych, dekoracyjnych elementów stalowych w pustej przestrzeni wsporników

ODPOWIEDŹ: Proszę przyjąć 9 szt elementów ozdobnych (przykładowy rys nr 7 proj. na balkony), które będą zamontowane pomiędzy zastrzałem a belką nośną balkonów. Wzór i rodzaj stali do ustalenia w trakcie realizacji robót z inspektorem nadzoru.

PYTANIE NR 9 : Proszę o uzupełnienie projektu o wytyczne dotyczące wykonania instalacji odgromowej.

ODPOWIEDŹ: Niniejsze postępowanie nie obejmuje instalacji odgromowej.

RENOWNIK
Biuro Zamówień Publicznych
Janusz Skłowski
Janusz Skłowski