


LEGENDA:


Opis pomieszczenia:

A - numer
B - temperatura projektowana
C - zapotrzebowanie ciepła



Opis grzejnika:

[A] - długość,
B - typ i wysokość
C - nastawa zaworu termostatycznego



Rura zasilająca, stal
Rura powrotna, stal

UWAGA:

1. Rury w przegrodach budowlanych prowadzić w peszlu ochronnym.
2. Grzejniki wyposażać w zawory odcinające, głowice termostaticzne oraz odpowietzniki
3. W pomieszczeniach bez grzejników zapotrzebowanie na ciepło jest zapewniane z pomieszczeń sąsiadujących przez przenikanie ciepła przez przegrody oraz konwekcję.
4. Średnice rur nie opisanych na rysunku wykonać jako DN15

Wykonawca opracowania	Grupa EL spółka zo.o.		
Nazwa i adres obiektu	BUDYNEK MIESZKALNY ul.Racławicka 7 m 9, Bydgoszcz		
Faza projektu	Projekt modernizacji lokalu numer 9 - część sanitarna		
Inwestor	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuitcka 1, 85-102 Bydgoszcz		
Przedmiot rysunku	Rzut mieszkania- instalacja c.o.	1	
Projektant	dr inż. Jacek Wiśniewski upr bud nr 329/89/WtŁ		
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Steczyński upr bud nr 1BS/0032/PWOS/08	Skala 1:50	