



UWAGA

Projekt


- 1 - Obwód oświetleniowy projektowanej części pomieszczeń 1/1, 1/2 zasilić z projektowanego obwodu oświetleniowego nr 2 modernizowanego budynku przewodem YDY p 3 x 1,5 mm/kw.
- 2 - Obwód gniazd projektowanej zęści pomieszczenia 1/1, 1/2 zasilić z projektowanego obwodu nr 4 gniazd modernizowanego budynku przewodem YDYp 3 x 2,5 mm/kw.

Inwentaryzacja



OZNACZENIA:

- łącznik instalacyjny jednobiegunowy
- łącznik instalacyjny jednobiegunowy hermetyczny
- łącznik instalacyjny grupowy (szeregowy)
- łącznik instalacyjny schodowy
- łącznik instalacyjny krzyżowy
- lampa oświetleniowa
- lampa oświetleniowa, hermetyczna
- lampa oświetleniowa — kinkiet
- gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym
- gniazdo wtyczkowe dwubiegunowe podwójne, ze stykiem ochronnym
- gniazdo wtyczkowe dwubiegunowe podwójne, ze stykiem ochronnym hermetyczne
- gniazdo wtyczkowe trójbiegunowe ze stykiem ochronnym
- domofon

		ul. CHMIELNI 2B/A4, 85-100 Gniezno biuro@inbud-swiadek.pl www.inbud-swiadek.pl	
INWESTOR		Administracja Domów Mieszkalnych "ADM" Sp. z o.o. ul. Świdwickich 1 85-011 Bydgoszcz	
Nazwa i adres obiektu budowlanego		Wyzdelenie pomieszczenia WC w obiekcie lokalu pod adresem uli:Portowa 7 m.1	
PROJEKTANT	Nr uprawnień	podpis	
inż.Lerzy Hołas	UAN-NB-7210/107/84		
OPRACOWAŁ	data	podpis	
inż.Lerzy Hołas	08-06-2015		
tytuł rysunku		skala	nr rys.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA		1:100	E1