



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 3.06.2016 r.

UD-5015/ 117/16  
Nr wpływu: 10366

ADM" Kancelaria Główna  
wpłynięcie dnia 2016-06-07  
L. dz. 5649  
Lp. dz. ....  
Lp. dz. ....  
Lp. dz. ....

Administracja Domów Miejskich  
„ADM” Spółka z o.o.  
ul. Śniadeckich 1  
85-011 BYDGOSZCZ

**Dotyczy: warunków technicznych na podłączenie przyłączy deszczowych z posesji przy ul. Bydgoskiej 44 oraz ul. Kapeluszników 2**

W odpowiedzi na pismo znak: L.dz.509/ZRI/1951/ZRI-9/MO/2016 z dnia 18.05.2016 r. w sprawie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej niżej podanych nieruchomości informuję:

1. Zaprojektować odprowadzenie wód opadowych z posesji przy ul. Bydgoskiej nr 44 do kanału deszczowego dn 0,30m w ul. Mącznej. Włączenie przyłącza deszczowego należy dokonać na istniejącej studni rewizyjnej o rzędnych: T 43.75; kd 41.30 lub poprzez włączenie siodłowe.  
Natomiast odprowadzenie wód opadowych z posesji przy ul. Kapeluszników 2 należy zaprojektować do ulicznego kanału deszczowego dn 0,40. Włączenie przyłącza deszczowego należy dokonać na istniejącej studni rewizyjnej o rzędnych: T 38.52; kd 35.66
2. Na projektowanym przyłączy kanalizacji deszczowej należy usytuować studzienkę rewizyjną, w odległości ~1m od granicy działki (na terenie omawianej inwestycji) zgodnie z normą PN-B-10729/1999.
3. Na etapie projektowania należy uzyskać zgodę zarządcy drogi na lokalizację uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym w trybie art. 39 ust. 3, 3a Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U.2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) wraz z warunkami odbudowy nawierzchni po rozkopach.
4. Całkowity koszt budowy przyłącza deszczowego wraz z wpięciem do sieci ponosi właściciel terenu, z którego odprowadzane będą wody opadowe lub roztopowe. Właściwe utrzymanie techniczne przyłącza deszczowego pozostaje w gestii właściciela działki.

Na powyższy zakres należy opracować projekt wraz z częścią drogową – odbudowa elementów pasa drogowego objętego rozkopami (ulica Bydgoska, ulica Kapeluszników) przez uprawnione jednostki projektowe w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy i przedłożyć do uzgodnienia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. UD – a/a

Kontakt: Jodkowska  
Tel. (52) 582 27 22

Z upoważnienia Dyrektora ZDMiKP  
p.o. Naczelnika Wydziału  
Utrzymania i Ewidencji

Jacek Piotrowski

