



# ZAKŁAD KOMINIARSKI

*Bogusław Pik*

Mistrz Kominiarski

86-005 Białe Błota ul. Daleka 25 tel. 052 381-42-42  
kom. 691 973 850 upr. 2631/89

7.07.2016 r

## Opinia Nr 148 / 2016

z wyników przeprowadzonych oględzin – kontroli przewodów kominowych w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Leśnej 6 w Bydgoszczy, dotycząca mieszkania nr 3.

Inwestor : „ADM” Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz.

Opinia została sporządzona przez mistrza kominiarskiego Bogusława Pik do celów projektowych : **ustalenie możliwości instalacji odbiorników zasilanych gazem ziemnym.**

### W związku z powyższym ustalono, co następuje :

Kocioł gazowy c.o. można zainstalować w kuchni i podłączyć do przewodu kominowego nr 4. Wentylacja wywiewna w powyższym pomieszczeniu podłączona jest prawidłowo do przewodu kominowego nr 6.

Schemat sytuacyjny na odwrocie


Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) z zmianami (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z 2002 r Nr 74 poz. 676 ) , oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 ) , Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.06.2003 r. ( Dz. U. Nr 121 poz. 1138 )

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem po 2 egz. dla Inwestora  
1 egz. dla aa

Potwierdzenie odbioru opinii :

Opiniodawca :  
**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
*Bogusław Pik*  
MISTRZ KOMINIARSKI  
86-005 Białe Błota, ul. Daleka 25  
tel. 052 381 42 42, kom. 691 973 850  
upr. 2631/89

ul. Leśna



Dotyczy instalacji kotła gazowego c.o. .

**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
*Bogusław Bik*  
MISTRZ KOMINIARSKI  
86-005 Białe Błota, ul. Daleka 25  
tel. 052 381 42 42, kom. 691 973 850  
upr. 263 1/89