



**ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.**  
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

**NIP: 554-03-16-382**

<http://adm.com.pl> <http://admwm.pl> [info@adm.com.pl](mailto:info@adm.com.pl)  
Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375** w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **59 478 000 zł**

Znak sprawy : ZP-2400-140/16

Bydgoszcz, dnia 28.09.2016r.

I.dz. ZP/3214/JK/2016

## **Odpowiedź Zamawiającego**

### **Postępowanie nr 140/P/2016**

### **Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej PCV i drewnianej w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 26.09.2016r.

#### **Pytanie :**

Czy konstrukcja okien i drzwi drewnianych może być połączona na mikrowczepy, czy powinna być to sosna lita?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że konstrukcja okien i drzwi drewnianych może być połączona na mikrowczepy

#### **Pytanie :**

W załącznikach nr 8 tj. Specyfikacjach technicznych zamieszczono, że w oknach należy uwzględnić termookapniki. Czy mają to być okapniki aluminiowe? Czy zgodnie z konstrukcją wymienianych okien powinny to być okapniki drewniane?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z konstrukcją wymienianych okien powinny to być okapniki drewniane.

#### **Pytanie :**

Czy można prosić o zdjęcia lub rysunki stolarki drewnianej w lepszej jakości ze względu na odwzorowanie ozdób stolarki.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją fotograficzną lepszej jakości.

KIEROWNIK  
Działu Zarządzania Nieruchomościami  
*Beata*  
M. J. Sławiński

### **Rejony Obsługi Mieszkańców**

ROM-1	ul. Techników 5	tel. 52-34-88-861	ROM-2	ul. Broniewskiego 10	tel. 52-34-88-788
ROM-3	ul. Gdańska 9	tel. 52-34-88-920	ROM-4	ul. Fordońska 38	tel. 52-34-88-760
RWM-1	ul. Toruńska 36	tel. 52-34-88-728	RWM-2	ul. Modrzewiowa 23	tel. 52-34-88-744