

Toruń, 18 sierpnia 2016 roku

WZ.5595.295.2016

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 191, 298); § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r., Nr 109 poz. 719);

po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego dotyczącej scalenia lokalu mieszkalnego nr 5 z lokalami użytkowymi (L302 i L305) przy ul. Gdańskiej 30 w Bydgoszczy i zmiany sposobu użytkowania na działalność biurową (na potrzeby siedziby Zamawiającego)”, opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Andrzeja Ślusarka i rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Wojciecha Kühn, nadesłanej przy piśmie Pani Joanny Ciszewskiej reprezentującej inwestora przedsięwzięcia Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuitska 1, 85-102 Bydgoszcz, w dniu 12.08.2016 r., (data wpływu 12.08.2016r.), w zakresie braku wyposażenia w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 z wężem półsztywnym;

postanawiam

wyrazić zgodę na brak wyposażenia w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 z wężem półsztywnym, co stanowi niespełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

pod warunkiem

- wyposażenia kondygnacji zaliczonej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III w ponadnormatywną ilość podręcznego sprzętu gaśniczego w postaci gaśnic wg zasady 2 kg (lub 3 dm³) środka gaśniczego powinno przypadać na 50 m² powierzchni chronionej,
- przeprowadzenia szkoleń dla pracowników z umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów hydranty 25 powinny być stosowane na każdej kondygnacji budynku średniowysokiego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 200 m².

Analizowany budynek kamienicy nie jest wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 z wężem półsztywnym.

W ocenie tutejszego organu w analizowanym przypadku, kiedy po realizacji zabezpieczeń zostaną poprawione jego parametry pożarowe można uznać zaproponowane rozwiązanie za możliwe do zaakceptowania, co uzgodniono niniejszym Postanowieniem.

Powyższa sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyką służbową jako odrębna, lecz uwzględniona została przy ocenie oddziaływania na stan ochrony przeciwpożarowej, łącznie z warunkami określonymi w Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego nr WZ.5595.294.2016, z dnia 18 sierpnia 2016 roku.

Postanowienie jest ważne łącznie z ekspertyzą techniczną bezpieczeństwa pożarowego opracowaną dla rozpatrywanego budynku.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 k.p.a.). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. (art. 143 k.p.a.).



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. brg. mgr inż. Artur Przybylski
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Otrzymują:

1. Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Reprezentowane przez:

- ✓ METRICAL STUDIO ✓
Rafał Ciszewski, usługi projektowe
ul. Atolowa 3 lok. 12
85-435 Osówiec
2. A/a

Do wiadomości:

1. Andrzej Ślusarek
ul. Kozala 6/10
85-812 Bydgoszcz
2. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Bydgoszcz

MP/2016