



Opinia Nr .076... /2016.r

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych wBYDGOSZCZ.....ul..GDAŃSKA.....Nr ...30..... dotycząca mieszkania Nr II.p.lok.nr.5.... Pana /i/ ..Administracja.Domów.Miejskich.ADM.Sp.z.o.o..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego PanaŻuchowski.Witold..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr11,...20..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i ~~może~~ (mogą) - ~~nie może~~ (~~nie mogą~~) być przeznaczony (e) do podłączenia .NR.11.wentylacji.pomieszczeniach.biurowych..po.likwidacji.pieca.kaflowego.W.przewodzie Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny ..zainstalować.wkład.ALUFOL..Nr.20.W.celu.wentylowania.pomieszczeń.sanitarnych.należy.zainstalować..... ..zespoloną.wentylację.mechaniczną.Wyrzutnię.zainstalować.w.ścianie.zewnętrznej.budynku.....
2. Urządzenie (a) .wentylacje.w.łazience..II..... podłączone jest (~~sa~~)prawidłowo – ~~nieprawidłowo~~ Podać rodzaj urządzenia ..prawidłowo.do.przewodu.kominowego.i.działa.sprawnie.Piec..CO.GAZ.w.łazience.podłączony.prawidłowo... ..i.działa.sprawnie.....

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) działa (ją) wadliwie z przyczyn Wymienić jakie

✓ Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :pomiędzy.wlotem.a.wylotem.wenty... ..lacji.mechanicznej.zainstalować.zwrotnicę.zabezpieczającą.przed.nawiewaniem.....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagipo.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla....ADM..ROM.,3..... 1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dniapodpis.....

Uwagi :

1. Szkic orientacyjny na odwrocie
2. Niepotrzebne skreślić

OPINIODAWCA
ZAKŁAD KOMINIARSKI
(uprawniony rej. Mistrz kominarski)
Witold Żuchowski
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.09.86r., NIP 9670021483
ul. Głogzńska 21, 85-313 Bydgoszcz
tel. 601 833 520, 733 172 434, 52 51 55 195
Pieczeń i podpis

