

Ochronnik	Wyłącznik różnicowo –prądowy	Obw. GK Gniazda 230V Kocioł	Obw. G1 Gniazda 230V pralka	Obw. G2 Gniazda 230V Ogólne	Obw. G3 Gniazda 230V Ogólne	Obw. G4 Gniazda 230V Ogólne	Rezerwa	Wyłącznik różnicowo –prądowy	Obw. O1 Oświetlenie Ogólne	Rezerwa
Moc		0,8kW	2,0kW	1,5kW	1,0kW	1,0kW			0,35kW	

SYSTEM SIECI – TT

Tablica TM

Pz = 6,65kW
kz = 0,5
Po = 3,33kW

Io = 14,5A

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ABAKUS		
Inwestor	"ADM" Sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz	Nr rys. E2
Treść rys.	SCHEMAT IDEOWY TABLICY TM	Skala
Obiekt Budynek mieszkalny Bydgoszcz, ul. Toruńska 72/8 dz. nr 108/1, 108/2, obręb 150	Projektant Jarosław Frydrychowicz upr. nr KUP/0088/ZOOE/04	
Data 02-04-2015 r.	Sprawdzający mgr inż. Roman Kemopa upr. nr GT-III-7210/14/77	