

9. WYKAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

*Remont i przebudowa mieszkania nr 14 – I piętro, Bydgoszcz ul. Bocianowo 35
– Wewnętrzne instalacje elektryczne*

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość jedn.
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
1	Projektowany WLZ		
	- Przewód YDYżo 3x6mm ² – 450/750V	m	5
	- rura winidururowa 37mm	m	5
2	Tablica TM		
	- tablica TM (rozdzielnicza n/t - obudowa izolacyjna 18-modułowa, IP40 z wyposażeniem wg schematu w projekcie)	kpl	1
3	Instalacje elektryczne		
	- puszka rozgałęźna natynkowa 75x75x36mm IP54	szt	26
	- płytki odgałęźne 5-torowe 2,5 mm ²	szt	26
	- puszka izolacyjna p/t śr. 60mm pogłębiana	szt	19
	- puszki izolacyjne podtynkowe podwójne pogłębiana	szt	7
	- łącznik 1-bieg. p/t IP20 biały	szt	4
	- łącznik świecznikowy p/t IP20 biały	szt	2
	- łącznik schodowy p/t IP20 biały	szt	2
	- przycisk "dzwonek" IP20 biały	szt	1
	- dzwonek 230V	szt	1
	- gniazdo wtyczkowe 2P+Z 10A,230V IP20	szt	7
	- gniazdo wtyczkowe 2x2P+Z 10A,230V IP20	szt	7
	- gniazdo wtyczkowe 2P+Z 10A,230V IP44	szt	3
	- złącza świecznikowe 3b (wypust sufitowy do żyrandola)	szt	4
	- wypust ścienny zakończony złączką IP44	szt	1
	- wentylator ścienny	szt	1
	- ozn. w proj. "A" - oprawa żarowa typu "plafoniera" max. 100W, E27, IP40	kpl.	1
	- ozn. w proj. "B" - oprawa żarowa typu "plafoniera" max. 100W, E27, IP44	kpl.	1
	- rura winidururowa 37mm	m	10
	- przewód YDY żo 3x2,5mm ² – 450/750V	m	118
	- przewód YDY żo 3x1,5mm ² – 450/750V	m	50
	- przewód YDY 2x1,5mm ² – 450/750V	m	10
	- LSW – lokalna (miejscowa) listwa wyrównawcza np. OBO Bettermann – nr kat. 5015 50 2	kpl.	1
	- przewód DYżo 4,0 mm ²	m	8
4	Instalacja słaboprądowa		
	- rura winidururowa 37mm	m	14
	- przewód 2-parowy YTKSY 2x2x0,5	m	4
	- przewód WDEK 75 4,8/1,1 z podwójnym ekranem	m	12
	- gniazdo 2xRJ45	kpl.	1
	- gniazdo abonenckie RTV	kpl.	1