



# Opinia Nr .044... /2016.r

3

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych w .....Bydgoszczy..... ul...DWORCOWA..... Nr ...88..... dotycząca mieszkania Nr .....1.A..... Pana /i/ .ADMINISTRACJA.DOMÓW.MIEJSKICH..ROM.3..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana .....Żuchowski.Witold..... w celu.

- 1. Wskazania miejsca na podłączenie
- 2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
- 3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr .....10..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (~~możę~~) - nie może (~~nie mogą~~) być przeznaczony (e) do podłączenia NR.10.w.celu.zainstalowania.pieca.CO.GAZ.w.kuchni.z.uwagi.na.brak.wolnych.przewodów..  
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny  
...system.powietrzno/spalinowy.pieca.należy.wyprowadzić.ponad.dach.po.ścianie.zewnętrznej.budynku.....

2. Urządzenie (a) .wentylacja.w.kuchni..... podłączone jest (~~sa~~) prawidłowo – nieprawidłowo  
Podać rodzaj urządzenia  
..przewodu.kominowego.i.działa.sprawnie.....

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny


3. Urządzenie (a) ..... działa (ją) wadliwie z przyczyn .....  
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : .....  
.....  
Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi .....  
.....po.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM.ROM.3.....  
1 egz. dla.....a/a.....





Potwierdzenie odbioru opinii :  
Dnia .....podpis.....

OPINIODAWCA  
(uprawniony rej. Mistrz kominiarski)  
Witold Żuchowski  
mistrz kominiarski  
upr. mistrz nr 19034 z dn. 23.06.85r  
ul. Gnieźnieńska 21. 85-313 Bydgoszcz  
tel: kom: 881 633 620  
Pieczęć i podpis

- Uwagi :
- 1. Szkic orientacyjny na odwrocie
  - 2. Niepotrzebne skreślić

10.(12 mb.)SYSTEM POWIETRZNO/SPALINOWU  
PIECA.CO GAZ.



ZAKŁAD KOMINIARSKI  
Mistrz kominiarski  
Włodzisław Żychowski  
upr. mistrz nr 5084 z dn. 23.06.86r  
ul. Głębzińska 21, 85-813 Bydgoszcz  
tel. kom. 601 833 820